



**Совет депутатов
Юрюзанского городского поселения
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » декабря 2005 г.

№ 99

Об утверждении норм водопотребления и водоотведения в Юрюзанском городском поселении

В связи с переходом полномочий по жилищно-коммунальному хозяйству с 01.01.2006 года в ведение Юрюзанского городского поселения на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Юрюзанского городского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормы водопотребления и водоотведения для Юрюзанского городского поселения согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Авангард».



Юрюзанского городского поселения

Н.В.РУДАКОВ



Нормы

Водопотребления и водоотведения на хоз. бытовые, коммунальные и производственные нужды для потребителей, пользующихся услугами ООО «Энергосервис»

Водопотребители	Измеритель	Общий расход воды, л/сутки	Горячая вода, л/сутки	Холодная вода, л/сутки	Водоотведение
Жилые дома квартирного типа:	1 житель л/сутки				
Частично-благоустроенное жилье	-//-	120	50	70	
Благоустроенное жилье (в летний период)	-//-	250		250	237,6
Благоустроенное жилье (в период отопительного сезона)	-//-	245	105	140	237,6
Частный сектор	-//-	40			
Хоз. бытовые нужды				40	
Баня русского типа с учетом стирки белья	л/Чел/мес	240		240	
Содержание скота в личном хозяйстве	л/гол/мес				
крупнорогатый	-//-	1800		1800	
Молодняк	-//-	900		900	
Прочие	-//-	600		600	
Общезития :	1 житель л/сутки				

общими душевыми и общими кухнями (в отопительный сезон)	-//-	70	30	40	70
С общими душевыми и общими кухнями (в летний сезон)	-//-	70		70	70
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами	-//-	120	70	50	120
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах	-//-	230	140	90	230
Больницы:					
С общими ваннами и душевыми	1 койка	115	75	40	115
С сан. узлами, приближенными к палатам	-//-	200	90	110	200
инфекционные		240	110	130	240
Поликлиники и амбулатории	1 больной	13	5,2	7,8	13
Детские ясли-сады:	1 ребенок				
С дневным пребыванием детей	-//-	75	25	50	75
Со столовыми, работающими на полуфабрикатах	-//-	39	21,4	17,6	39
Плавательные бассейны	-//-	100	60	40	100
Административные здания	1 работающий	16	7	9	16
Уборка помещений один раз в день	1 м ²	2	1	1	2
Прачечная:					
механизированные	1 кг сухого белья	75	25	50	75
немеханизированные	-//-	40	15	25	40
Учебные заведения:	1 учащийся и 1 преподаватель	17,2	6	11,2	17,2
Высшие и средние специальные					
Общеобразовательные школы	то же	20	8	12	20
Аптеки:					
Торговый зал и подсобные помещения	1 работающий	12	5	7	12

лаборатории приготовления лекарств	-//-	310	55	255	310
Предприятия общественного питания					
Для приготовления пищи	1 блюдо	12	4	8	12
Уборка помещений 2-разовая в день	1 м ²	6	3	3	6
Выпечка хлебобулочных изделий	1 т продукции	5,6		5,6	3,6
Магазины продовольственные	1 работающий в смену	250	65	185	250
промтоварные	1 работающий в смену	12	5	7	12
Ларьки	-//-	40		40	40
Парикмахерские	1 рабочее место в смену	60	35	25	60
Кинотеатры	1 место	4	1,5	2,5	4
ДК	1 место	10	5	5	10
Стадионы и спортзалы	1 спортсмен	100	60	40	100
Бани	1 посетитель	180	120	60	180
Расход воды на поливку травяного покрова	1 м ²	3		3	3
Расход воды на поливку футбольного поля	-//-	0,5		0,5	0,5
Заливка катка	-//-	0,5		0,5	0,5
Производственные цехи					
Цехи с повышенным тепловыделением	1 чел	45	24	21	45
Остальные цехи	1 чел	25	11	14	25
Машины помывка					
Грузовые	1 помывка	700	350	350	
Легковые	-//-	700	350	350	
Автобусы	-//-	1000	500	500	

Примечание: при отсутствии горячей воды водопотребление принимается исходя из общего расхода воды.